

| Situazione: | Azione: | B100 | B010 |
|---------------------------------------|--|------|------|
| Incendio limitato | <ul style="list-style-type: none">- mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato- usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle | | |
| Incaricati: Addetti antinc. | <p>se l'incendio viene spento</p> <ul style="list-style-type: none">- aprire le finestre per areare la stanza- controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi)- se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza- se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza <p>se non si riesce a spegnere l'incendio</p> <ul style="list-style-type: none">- interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle- dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio | | |

| Situazione: | Azione: | B110 | B015 |
|---------------------------------------|---|------|------|
| Odore di gas all'interno. | <ul style="list-style-type: none">- chiudere la valvola del gas- Sganciare l'impianto elettrico- areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas- Segnalare il problema all'azienda del gas | | |
| Incaricati: Addetti antinc. | | | |

| Situazione: | Azione: | B150 | B018 |
|--|---|------|------|
| Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno. | <ul style="list-style-type: none">- Chiudere le finestre- Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118- Chiamare i vigili del fuoco | | |
| Incaricati: Addetti antinc. | | | |

| Situazione: | Azione: | B200 | B020 |
|---|---|------|------|
| Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo | <ul style="list-style-type: none">- decidere l'evacuazione e azionare l'allarme | | |
| Incaricati: CP 0.1 | | | |
| CP 0.2 | | | |

| Situazione: | Azione: | B200 | B022 |
|---|--|------|------|
| Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo | <ul style="list-style-type: none">- telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando:<ul style="list-style-type: none">- il proprio nome- l'indirizzo e il nome della scuola- descrivendo brevemente cosa e' successo | | |
| Incaricati: CP 0.1 | | | |
| CP 0.2 | | | |

| Situazione: | Azione: | B450 | B025 |
|--|---|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | Gli insegnanti: <ul style="list-style-type: none">- aprono la porta dell'aula e fanno defluire i ragazzi restando sulla porta- controllano che l'aula sia vuota, prendono il registro, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe- quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il personale li fa uscire e controlla che nessuno sia rimasto nel locale- la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della segnaletica- nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un ragionevole ordine- l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo- nel punto di raccolta fanno l'appello o contano gli studenti- segnaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi nell'area di raccolta o di feriti (nel caso utilizzando il cartello verde/giallo)- attenderanno istruzioni per il rientro I ragazzi: <ul style="list-style-type: none">- devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere- non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. Non devono attardarsi a raccogliere cartelle o altri oggetti- all'esterno devono raggiungere l'area di raccolta- non devono rientrare nella scuola sino a quando non vengono riportati in classe dall'insegnante In caso di scossa sismica (anche se l'allarme non suonasse) <ul style="list-style-type: none">- durante la scossa ci si ripara sotto tavoli e banchi, o contro le pareti, evitando le zone con armadi o vetrate o oggetti che potrebbero cadere- alla fine della scossa si esce, come indicato prima per l'incendio | | |
| Incaricati: Insegn. e studenti | | | |

| Situazione: | Azione: | B450 | B050 |
|--|--|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | CP 0.5 <ul style="list-style-type: none">- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno | | |
| Incaricati: CP 0.5 CP 0.6 | | | |

| Situazione: | Azione: | B450 | B050 |
|--|--|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | CP 1.1 <ul style="list-style-type: none">- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno | | |
| Incaricati: CP 1.1 CP 1.4 | | | |

| Situazione: | Azione: | B450 | B050 |
|--|--|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | CP 1.2 <ul style="list-style-type: none">- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno | | |
| Incaricati: CP 1.2 CP 1.3 | | | |

| Situazione: | Azione: | B450 | B080 |
|--|---|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | <ul style="list-style-type: none">- assistere la persona con handicap durante l'uscita- l'insegnante di classe, in caso di necessita', si occuperà di assistere le persone con handicap, anche temporanee nell'uscita- dove non sia possibile conducono le persone sul pianerottolo della scala di sicurezza o della scala protetta, signaleranno la situazione e attenderanno i soccorsi | | |

Incaricati:

| Situazione: | Azione: | B450 | B090 |
|--|--|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | <ul style="list-style-type: none">- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutti le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi.- nel caso in cui qualcuno risulti mancante avviera' subito la ricerca.- nel caso di feriti, verra' prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi.- all'arrivo dei soccorsi fornira' indicazioni e informazioni e segnalera' ogni situazione problematica. | | |

Incaricati:

CP 0.3

CP 0.4

| Situazione: | Azione: | B450 | B100 |
|--|--|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | <ul style="list-style-type: none">- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile | | |

Incaricati:

CP 0.1

CP 0.2

| Situazione: | Azione: | B450 | B110 |
|--|---|------|------|
| Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere. | <ul style="list-style-type: none">- in caso di incendio, l'addetto utilizzerà l'idrante, se:<ul style="list-style-type: none">a) l'uscita è completata e non è rimasto nessuno nell'edificiob) si ha la certezza che l'energia elettrica è stata interrotta in tutto l'edificioc) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale- se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzerà l'idrante | | |

Incaricati:

Addetti antinc.

| Situazione: | Azione: | B600 | B180 |
|----------------------------|--|------|------|
| Presenza di feriti. | <ul style="list-style-type: none">in presenza di feriti, anche lievi viene:<ul style="list-style-type: none">- prestata una prima assistenza- se il fatto non è banale e completamento risolto verra' chiamato telefonicamente il 118- all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni | | |

Incaricati:

Addetti pr. socc.