

Situazione:	Azione:	B100	B010
<b>Incendio limitato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mettere in sicurezza le persone: farle uscire dalla stanza dove il piccolo incendio si e' sviluppato</li><li>- usare l'estintore, avendo cura di avere sempre una via di uscita alle spalle</li></ul>		
Incaricati:			
<b>Addetti antinc.</b>	<p>se l'incendio viene spento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aprire le finestre per areare la stanza</li><li>- controllare i danni con particolare attenzione agli impianti elettrici (l'incendio potrebbe aver danneggiato l'isolamento dei cavi)</li><li>- se non ci sono danni riprendere l'attivita' dopo un tempo sufficiente per areare la stanza</li><li>- se ci sono o si sospettano danni far intervenire la squadra di manutenzione e nel frattempo impedire l'accesso alla stanza</li></ul> <p>se non si riesce a spegnere l'incendio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interrompere subito l'azione e abbandonare la stanza, chiudendo la porta alle spalle</li><li>- dare l'allarme per l'evacuazione dell'edificio e fare iniziare l'uscita dall'edificio cominciando dai locali vicini a quello in cui si e' sviluppato l'incendio</li></ul>		

Situazione:	Azione:	B110	B015
<b>Odore di gas all'interno.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- chiudere la valvola del gas</li><li>- Sganciare l'impianto elettrico</li><li>- areare i locali fino a quando non si sente piu' l'odore di gas</li><li>- Segnalare il problema all'azienda del gas</li></ul>		
Incaricati:			
<b>Addetti antinc.</b>			

Situazione:	Azione:	B150	B018
<b>Odore di gas o sostanze chimiche o vapori dall'esterno.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiudere le finestre</li><li>- Verificare che nessuno abbia problemi o dei malori. In questo caso chiamare il 118</li><li>- Chiamare i vigili del fuoco</li></ul>		
Incaricati:			
<b>Addetti antinc.</b>			

Situazione:	Azione:	B200	B020
<b>Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- decidere l'evacuazione e azionare l'allarme</li></ul>		
Incaricati:			
<b>CP 3.1</b>			
<b>CP 3.2</b>			

Situazione:	Azione:	B200	B022
<b>Incendio non limitato, incendio limitato che non si e' riusciti a spegnere con l'estintore o quantita' elevate di fumo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- telefonare ai Vigili del fuoco (115) specificando:</li><li>- il proprio nome</li><li>- l'indirizzo e il nome della scuola</li><li>- descrivendo brevemente cosa e' successo</li></ul>		
Incaricati:			
<b>CP 3.1</b>			
<b>CP 3.2</b>			

Situazione:	Azione:	B450	B025
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<b>Gli insegnanti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aprono la porta dell'aula e fanno defluire i ragazzi restando sulla porta</li><li>- controllano che l'aula sia vuota, prendono il registro, chiudono la porta (non a chiave) e si accodano alla classe</li><li>- quando al personale e' affidato il controllo di un gruppo di ragazzi (laboratori, mensa, intervallo, ecc.), il personale li fa uscire e controlla che nessuno sia rimasto nel locale</li><li>- la classe o il gruppo vengono accompagnati al punto di raccolta secondo le indicazioni delle piantine e della segnaletica</li><li>- nell'uscita devono essere evitati rallentamenti, corse, spinte e deve essere tenuto insieme il gruppo con un ragionevole ordine</li><li>- l'insegnante deve restare in fondo al gruppo oppure controllare visivamente la coda del gruppo</li><li>- nel punto di raccolta fanno l'appello o contano gli studenti</li><li>- signaleranno l'eventuale mancanza di ragazzi nell'area di raccolta o di feriti (nel caso utilizzando il cartello verde/giallo)</li><li>- attenderanno istruzioni per il rientro</li></ul> <b>I ragazzi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- devono uscire rapidamente evitando di correre e spingere</li><li>- non devono recuperare cappotti o giacche che non siano sul percorso di uscita. Non devono attardarsi a raccogliere cartelle o altri oggetti</li><li>- all'esterno devono raggiungere l'area di raccolta</li><li>- non devono rientrare nella scuola sino a quando non vengono riportati in classe dall'insegnante</li></ul> <b>In caso di scossa sismica (anche se l'allarme non suonasse)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- durante la scossa ci si ripara sotto tavoli e banchi, o contro le pareti, evitando le zone con armadi o vetrate o oggetti che potrebbero cadere</li><li>- alla fine della scossa si esce, come indicato prima per l'incendio</li></ul>		
<b>Incaricati:</b> Insegn. e studenti			

Situazione:	Azione:	B450	B050
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<b>Azione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.</li><li>- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno</li></ul>		
<b>Incaricati:</b> CP 3.3 CP 3.4			

Situazione:	Azione:	B450	B050
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<b>Azione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.</li><li>- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno</li></ul>		
<b>Incaricati:</b> CP 3.5 CP 3.6			

Situazione:	Azione:	B450	B050
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<b>Azione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- controllare il bagno. Se all'interno ci sono persone le deve accompagnare all'uscita.</li><li>- in caso di scossa sismica, l'addetto si ripara durante la scossa e alla conclusione controlla il bagno</li></ul>		
<b>Incaricati:</b> CP 3.7 CP 3.8			

Situazione:	Azione:	B450	B080
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assistere la persona con handicap durante l'uscita</li><li>- l'insegnante di classe, in caso di necessita', si occuperà di assistere le persone con handicap, anche temporanee nell'uscita</li><li>- dove non sia possibile conducono le persone sul pianerottolo della scala di sicurezza o della scala protetta, segnaleranno la situazione e attenderanno i soccorsi</li></ul>		

Incaricati:

Situazione:	Azione:	B450	B090
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verificare nell'area di raccolta la presenza di tutti le classi, raccogliendo da ogni insegnante il cartello verde/giallo o la conferma a voce della presenza di tutti i ragazzi.</li><li>- nel caso in cui qualcuno risulti mancante avviera' subito la ricerca.</li><li>- nel caso di feriti, verra' prestata una prima assistenza e si attiveranno i soccorsi.</li><li>- all'arrivo dei soccorsi fornira' indicazioni e informazioni e segnalerà ogni situazione problematica.</li></ul>		

Incaricati:

CP 3.9

CP 3.10

Situazione:	Azione:	B450	B100
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- interrompere l'energia elettrica agendo sul pulsante di sgancio e l'erogazione di combustibili agendo sulla valvola del gas o l'intercettazione del combustibile</li></ul>		

Incaricati:

CP 3.1

CP 3.2

Situazione:	Azione:	B450	B110
<b>Allarme o scossa sismica: durante la scossa ci si ripara sotto banchi/tavoli o contro le pareti evitando vetrate e oggetti o mobili che possono cadere.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di incendio, l'addetto utilizzerà l'idrante, se:<ul style="list-style-type: none"><li>a) l'uscita è completata e non è rimasto nessuno nell'edificio</li><li>b) si ha la certezza che l'energia elettrica è stata interrotta in tutto l'edificio</li><li>c) se questo non comporta rischi per la sua sicurezza personale</li></ul></li><li>- se una sola di queste condizioni non si fosse realizzata, l'addetto NON utilizzerà l'idrante</li></ul>		

Incaricati:

Addetti antinc.

Situazione:	Azione:	B600	B180
<b>Presenza di feriti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>in presenza di feriti, anche lievi viene:<ul style="list-style-type: none"><li>- prestata una prima assistenza</li><li>- se il fatto non è banale e completamente risolto verra' chiamato telefonicamente il 118</li><li>- all'arrivo dei soccorsi fornira' informazioni</li></ul></li></ul>		

Incaricati:

Addetti pr. socc.